



UWAGI

1. Moc przyłączeniowa została określona w warunkach przyłączenia z dn. 30.10.2015 wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. O. Białystok (w załączeniu) w wielkości Pp=35,0kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym 63A
2. instalację do regulatorów przepływu RACT wykona serwis producenta urządzeń.



Oblicznia mocy i zabezpieczeń głównych

R-2o - Ps= 6,2kW
R-2k - Ps= 2,9 kW
R-1 - Ps=16,0 kW
R-1- k Ps= 6,9kW

Σ Ps - 32,0kW;k=0,9; Psp=28,8; I =41,6A; Ib =50A
mieszkanie Psc= 5,0kW+ 28,8=33,8kW

Ic=48,8A; Ib=63A; WJ.z. -5x25mm 2

NON BOX

ARCHITEKT BARBARA SARNA–TYKOCKA

15-213 Białystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274

PROJEKT

BIEŻĄCEJ KONSERWACJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

DWÓR W KUROWIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DATA
Zespół dworski w Kurowie, gmina Kobylin - Borzymy, działka nr ewid. 4/2	29.04.2022
	SKALA
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNE PARTER	1:50
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	AUTOR
inż KAROL JURKOWSKI BŁ329/73	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	SPRAWDZAJĄCY
mgr. inż. ADAM KONIUCH	
NUMER RYSUNKU	1E