

ZK *OZNACZENIA:*

– złącze kontrolne;

– zwód instalacji odgromowej FeZnϕ8;

– uziom instalacji odgromowej FeZn25x4;

UWAGI:

1. *Zwody odgromowe poziome wykonać drutem stalowym FeZnϕ8 prowadzonym na uchwytach przykręcanych h=12cm.*
2. *Do projektowanych zwodów przyłączyć drutem stalowym FeZnϕ8 metalowe konstrukcje dachowe.*
3. *Projektowane zwody odgromowe połączyć ze zwodami odgromowymi istniejącego budynku.*
4. *Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym FeZnϕ8 układanym pod ociepleniem budynku w rurkach samogasnących ϕ20, przystosowanych do instalacji odgromowych.*
5. *Złącza kontrolne ZK instalować na wys. ok. 0,5m od podłoża w skrzynkach probierczych p/t.*
6. *Projektowany uziom instalacji odgromowej wykonać jako otokowy taśmą stalową FeZn25x4 układaną na głębokości 0,7m w odległości min. 1m od fundamentów budynku.*
7. *Projektowany uziom instalacji odgromowej połączyć z uziomem instalacji odgromowej istniejącego budynku.*
8. *Rezystancja uziomu R≤10Ω.*
9. *Wykonać zabezpieczenia antykorozyjne wszystkich połączeń instalacji odgromowej.*

inwestycja: Rozbudowa budynku OSP z przeznaczeniem na garaż OSP w Nowym Narcie	inwestor: Gmina Jeżowe, Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe	
adres inwestycji: Nowy Nart, dz. nr ewid. 581, 582/15	data: Kwiecień 2021	skala: 1:100
nazwa rysunku: Instalacja odgromowa		nr rysunku: E3
projektant: mgr inż. Dawid Wór	uprawnienia: PDK/0079/PWOE/12	podpis:
sprawdził: mgr inż. Marek Watras	uprawnienia: PDK/0240/POOE/12	podpis: