



Tablica TB-1

rozdz. wnękowa serii FW Media typu FW4/US1 4x12mod.

Fragment istniejącej tablicy
bezpiecznikowej TB



oświetl. Pi=0,4kW	YDYpżo 3(4)x1,5mm² p/t ośw. garaż 1;
oświetl. Pi=0,4kW	YDYpżo 3(4)x1,5mm² p/t ośw. garaż 2;
gn. siłowe Pi=1kW	YDYżo 5x2,5mm² p/t garaż 1 - zas. napędu bramy;
gn. siłowe Pi=1kW	YDYżo 5x2,5mm² p/t garaż 2 - zas. napędu bramy;
gn. siłowe Pi=1kW	YDYżo 5x4mm² p/t garaż 1 - zestaw gniazd;
gn. siłowe Pi=1kW	YDYżo 5x4mm² p/t garaż 2 - zestaw gniazd;

Układ pracy: TN-S

P_{sz}=5kW
I_{sz}=8A

inwestycja:	Rozbudowa budynku OSP z przeznaczeniem na garaż OSP w Nowym Narcie	inwestor:	Gmina Jeżów Jeżów 136A 37-430 Jeżów
adres inwestycji:	Nowy Nart, dz. nr ewid. 581, 582/15	data:	Kwiecień 2021
nazwa rysunku:	Tablica bezpiecznikowa TB-1 - schemat ideowy	nr rysunku:	E4
projektant:	mgr inż. Dawid Wór	uprawnienia:	podpis:
sprawdził:	mgr inż. Marek Watras	uprawnienia:	podpis: