



1	Zostanie podstawowe	PE
L1 L2 L3		

2	Uziemienie	PE
L1 L2 L3		

3	Ogranicznik przepięć	PE
L1 L2 L3		

4	lampki kontrolne	PE
L1 L2 L3		

5	Wyłącznik różnicowoprądowy	PE
L1 L2 L3		

6	Oświetlenie wewnętrzne	PE
L1 L2 L3		

7	Oświetlenie wewnętrzne	PE
L1 L2 L3		

8	Oświetlenie wewnętrzne	PE
L1 L2 L3		

9	Oświetlenie zewnętrzne	PE
L1 L2 L3		

10	Oświetlenie zewnętrzne	PE
L1 L2 L3		

11	Oświetlenie zewnętrzne	PE
L1 L2 L3		

12	Oświetlenie zewnętrzne	PE
L1 L2 L3		

13	Oświetlenie zewnętrzne	PE
L1 L2 L3		

UWAGI:

- Poszczególne fazy zasilania należy równomiernie obciążać odbiorami.
- Na etapie wykonawstwa należy stosownie do zainstalowanych ogrzewaczy wody, grzejników elektrycznych oraz urządzeń technologii dobrać przewody zasilające oraz zabezpieczenia.
- Dopuszcza się stosowanie aparatów zamiennych, innych producentów, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.

SLAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA

UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA

TEL. 601799368, 605900218

www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

FOSA

A

inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski ul. Obronców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski
obiekt	Budowa budynku kancelarii leśnictw Gradówek i Uboczne, wiaty gospodarczej, wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym
adres	DZ. NR 1274 OBR. 0030 NIWNICE, JEDN. EWID. 021203_5 GM. LWÓWEK ŚLĄSKI
rysunek	Schemat jednobiegunowy rozdzielnic głównej
skala	rys. E5
projektant	mgr inż. Remigiusz Przystoj
nr upr.	
podpis	

—WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE. Autodesk - licencja: SN:347-82812998