



Zasilanie		Sygnalizacja obecności napięcia		Wyłącznik różnicowoprądowy		Oświetlenie wiaty		Oświetlenie wiaty – stych		Czujnik natężenia oświetlenia		Przełącznik zmierzchowy		Żegar astronomiczny dwukanałowy		Oświetlenie zewnętrzne		Wyłącznik różnicowoprądowy		Gniazda wtykowe ~3f		Gniazda wtykowe ogólnodostępne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,20 kW	0,20 kW	0,16 kW	0,10 kW	0,10 kW	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE

UWAGI:

- dopuszcza się stosowanie osprzętu modułowego zamiennego, dopuszczonego do stosowania w budownictwie,
- w rozdzielnicach należy pozostawić zapas min. 30% wolnego miejsca,

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 601799368, 605900218 www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl		FOSA	
inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski	data	08.10.2020r.
obiekt	Budowa budynku kancelarii leśnictw Gradówek i Ubocze, wiaty gospodarczej, wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym	rys.	E6
adres	DZ. NR 1274 OBR. 0030 NIWNICE, JEDN. EWD. 021203_5 GM. LWÓWEK ŚLĄSKI	skala	-
rysunek	Schemat jednobiegunowy tablicy wiaty	nr upr.	podpis
stadium	P.W. –ELEKTRYKA	rys.	E6
projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj	w specyfikacji instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, do projektowania bez ograniczeń nr autoryzacji 113/003/08	