

1	Zasilanie podstawowe	$P_S = 17,0 \text{ [kW]}$
---	----------------------	---------------------------

Zasilanie podstawowe	
1	
28,91 kW	
L1 L2 L3	
N	
PE	


UWAGI:

[illegible]

N	KW	2,	
---	----	----	--

[illegible]

1. Poszczególne fazy zasilania należy równomiernie obciążać odbiorami.
2. Na etapie wykonawstwa należy stosownie do zaistalowanych pogrzewaczy wody, grzejników elektrycznych oraz urządzeń technologicznych dobrać przewody zasilające oraz zabezpieczenia.
3. Dopuszcza się stosowanie aparatów zamiennych, innych producentów, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTARYJA TEL. 601799368, 605900218 www.grupapond.pl - biuro@grupapond.pl			
inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski ul. Obronców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski		
obiekt	Budowa budynku kancelarii leśnictw Gródówek i Ubocze, wiaty gospodarczej, wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym		
adres	DZ. NR 1274 OBR. 0030 NIWNICE, JEDN. EWID. 021203_5 GM. LWÓWEK ŚLĄSKI		
rysunek	skala - rys. E5		
studium	P.W. - ELEKTRYKA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj	w opisie: podpisany w imieniu autora, podpisany przez i urzędnik elektryczny i eksperymentalny do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 1157/005/08	

-WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE - Autodesk - licencja: SN:347-82812998