

P.P. 316,00 m n.p.m.	rura osłonowa De90	zmiana kierunku kąt wew. 90°	zmiana kierunku kąt wew. 99°	zmiana kierunku kąt wew. 176°	zmiana kierunku kąt wew. 90°		
Rzędna terenu [m]	170,90		170,90		170,90	170,90	170,90
Rzędna dna [m]	324,80		324,80		320,87	321,29	169,10
Zagłębienie dna [m]	1,69		1,69		1,80	1,80	1,80
Odległości [m]		4,80	21,00	85,65	12,70	3,45	10,20
Średnice, materiał	PEHD PE80 SDR13,6 PN10 De50						
Spadek			4,0%			12,2%	
Długość trasy [m]	137,80	133,00	112,00	26,35	13,65	10,20	00,00

Z1

zestaw wodomierzowy: zawór odcinający DN40, wodomierz DN15 qn=1,5 m3/h, zawór odcinający DN40, zawór antyskażeniowy EA DN40, filtr skośny DN40, zawór odcinający DN40.

taśma sygnalizacyjno–ostrzegawcza

–WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE– Autodesk - licencja: SN:347-82812998

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd..pl

inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski ul. Obrońców Pokoju 2, 59–600 Lwówek Śląski		
obiekt	Budowa przyłącza wody do budynku kancelarii leśnictw Gradówek i Ubocze		data 08.10.2020r.
adres	DZ. NR 1274 OBR. 0030 NIWNICE, JEDN. EWID. 021203_5 GM. LWÓWEK ŚLĄSKI DZ. NR 14/2, 132/6, 133, 136/1 OBR. 0009 GRADÓWEK, JEDN. EWID. 021203_5 GM. LWÓWEK ŚLĄSKI		
rysunek	PROFIL		skala 1:100/500
			rys. S2
stadium	P.B.–B. SANITARNA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski	w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 108/DOS/07	