

 $P_S = 2,5 \text{ [kW]}$ [illegible]

UWAGI:

- dopuszcza się stosowanie osprzętu modułowego zamiennego,
- dopuszczonego do stosowania w budownictwie,
- w rozdzielnicach należy pozostawić zapas min. 30% wolnego miejsca,

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.

ŚLAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA

UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA

TEL. 601799368, 605900218

www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

FOSSA

FOSSA

FOSSA

FOSSA

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski

ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski

Budowa budynku kancelarii leśnictw Gradówek i Ubocze, wiaty gospodarczej, wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym

data
08.10.2020r.

adres

DZ. NR 1274 OBR. 0030 NIWNICE, JEDN. EWID. 021203_5 GM. LWÓWEK ŚLĄSKI

rysunek

Schemat jednobiegunowy tablicy wiaty

skala _

rys. E6

stadium

P.B. – ELEKTRYKA

nr upr.

podpis

projektant

mgr inż. Remigiusz Przystaj

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 115700/08