

Pacyna, 22 października 2021 r.

ZPPG.271.9.1.2021

### Wyjaśnienie 1

#### Dot. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Skrzyszewy”

##### Pytanie 1

W związku z ogłoszeniem przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści trawę syntetyczną z ciężarem nitki 5500 dtex oraz osnową polietylenową, która jest trwalsza niż polipropylenowa i nie wywołuje otarć naskórka u sportowców.

##### Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza trawę syntetyczną z ciężarem nitki 5500 dtex oraz osnową polietylenową pod warunkiem, że zaproponowana trawa posiada odpowiednie certyfikaty dopuszczające oraz jest dostosowana do założeń projektowych.

**WÓJT**  
*Krzysztof Woźniak*