

-1 PIWNICA

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

- czujka wykrywa dymu
- czujka wielodetektorowa
- czujka wielodetektorowa ze wkładkami izolatorowa
- moduł monitorująco-sterujący
- czujka zasysająca dymu
- ręczny ostrzegacz pożarowy ROP
- syrena alarmu pożaru
- centrala alarmu pożaru realizacji z podstawowym certyfikowany (CNBOP)
- przewód 1x7X2Ekw/x0x0,8 w izolacji koloru czerwonego
- przewód PHRS 3x1,5

STEROWANIE CCO/MANEM

- ręczny przycisk odbyniania RPO
- przewód 1x7X2Ekw/x2x0,8 w izolacji koloru czerwonego
- przewód 1x7X2Ekw 5x2x0,8
- przewód PHRS
- centrala odbyniająca
- siłownik
- oblicznie powierzchni
- elektrozrzemacz drzwi -wyposażenie opcjonalne

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH I EWAKUACYJNYCH CENTRALNY MONITORING 1H

A3e/CT	Oprawa ST-Ekoline type: 1x8 W, 1x18 W, 1x36 W, 1x58 W, 1x70 W, 1x80 W, 1x90 W, 1x120 W, 1x150 W, 1x180 W, 1x200 W, 1x230 W, 1x250 W, 1x300 W, 1x400 W, 1x500 W, 1x600 W, 1x700 W, 1x800 W, 1x900 W, 1x1000 W. Kolor: natrolaboratoryjna/zimnobiała/neutralna/ciepłobiała/ciepłobiała/ciepłobiała