



1. Hydryanty oraz punkty pozó niewzeględnienie w projekcie nalezy uwzględnić opłaty Discret 3 x 1W LED - DOK w porównaniu z kosztami innych technologii, lub odpowiednie opłaty Afła III LED - A3 w pomieszczeniach technicznych, halach, magazynach.
2. Należy zwyfikować typy oprow w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego, lub odpowiednio wyliczyć.
3. Rozmieszczenie oprow oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi piktoگرامami należy uzgodnić z inwestorem, lub zrealizować zgodnie z projektem. Zastosowanie urządzeń oświetlenia awaryjnego innego typu zaprojektowane w niniejszym projekcie wymaga przygotowania nowego projektu technicznego wraz z obliczeniami natężenia oświetlenia awaryjnego.
4. Wymagane uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i akceptacji głównego projektanta.
5. Wszelkie zmiany dot. stosowanych urządzeń/materiałów winny być uzgodnione z Inwestorem, Użytkownikiem i Projektantem.
6. Montaż oprow powinien odbywać się przy użyciu wyłącznie akcesoriów systemowych przewidzianych przez producenta.

11