



0 PARTER

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU
- czujka wielodetektorowa
 - czujka wielodetektorowa
 - 24-kanałowy rozdzielacz
 - moduł monitorujący-sterujący
 - czujka zasilająca dymu
 - główny ostrzegacz pożarowy ROP
 - syrena alarmu pożaru
 - zasilacz z podtrzymaniem
 - przewód NIKSIStekwz2x0,8
 - przewód PH90 3x1,5
 - STEROWANIE ODDYMIANEM
 - przewód NIKSIStekwz2x0,8
 - przewód 7x1x1Stekwz2x0,8
 - przewód NIKSIStekwz2x0,8
 - przewód PH90
 - centrala oddymniająca
 - złotnik
 - obciążenie powierzchni
 - elektroizolacja drzwi
 - wyposażenie opcjonalne

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH I EWAKUACYJNYCH CENTRALNY MONITORING 1H	
A3e/CT	czujka wielodetektorowa
A3/CT	czujka wielodetektorowa
A3DS/CT	czujka wielodetektorowa
A3K/CT	czujka wielodetektorowa
A3J/CT	czujka wielodetektorowa
A3-T/CT	czujka wielodetektorowa
A3+W1/CT	czujka wielodetektorowa
EW-L/CT	czujka wielodetektorowa

- UWAGI
- Hydanty oraz punkty podziemia nieobjęte projektem należy doświetlić oprawą Discret 3 x 1W LED - D3H w pomieszczeniach biurowych, lub odpowiednio oprawą Alfa III LED - A3 w pomieszczeniach technicznych, halach, magazynach.
 - Należy zwrócić uwagę na typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
 - Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi płotkami należy ustalić na podstawie projektu podłogi dla całego obiektu.
 - Zastosowanie urządzeń oświetlenia awaryjnego innych niż zaprogramowane w niniejszym projekcie wymaga przygotowania nowego projektu technicznego wraz z obciążeniami natężenia oświetlenia awaryjnego, powołanego urządzenia z częstotliwością do zabezpieczeń przeciwpożarowych i akceptacji głównego projektanta.
 - Wszystkie zmiany dot. stosowanych urządzeń/materiałów winny być uzgodnione z Inwestorem, Użytkownikiem i Projektantem.
 - Montaż opraw powinien odbywać się przy użyciu wyłącznie akcesoriów systemowych przewidzianych przez producenta.

Budowa systemów bezpieczeństwa pożarowego
w Domu Pomocy Społecznej
"Słoneczne Wzgórze"
w Ryjewie
dla budynków mieszkalnych BiC

Projekt Management Marek Kucman

adres: ul. Koszalińska 28, 10-089 Olsztyn, tel.: +48604987777, e-mail: projekt@projekt.pl

inwestor Dom Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze"

82-420 Ryjewo, ul. Słoneczna 14

lokalizacja działka 353/5 obręb Ryjewo, gmina Ryjewo,

powiat Kwidziński, województwo Pomorskie

82-420 Ryjewo, ul. Słoneczna 14

tytuł rys. PROJEKT BUDOWLANY

budynek B

RZUT PARTERU

branża architektura

PROJEKTANT: mgr arch. inż. Magdalena Zwińska

nr upr. 3/2006/MM

PROJEKTANT: inż. Marek Kucman

nr upr. WAM/0054/PWOK/08

PROJEKTANT: mgr inż. Marek Hanowski

nr upr. 245/03/U/C

architektura

SPRAWDZAJĄCY: mgr arch. inż. Maciej Lemaniuk

nr upr. 7/MMOK/2006

nr rys. B

skala rys. 1:100

data 09.2021

rewizja

02