



LEGENDA

- - drut stalowy ocynkowany fi 8mm
- - łączenie skręcane
- ⚡ - złącze kontrolne w obudowie wnękowej
- — - uziom otokowy zagłębiony min. 0,6m
bednarka ocynkowana FeZn 30x4
- ⬡ LED 4000 PC E IP65 830 (2826 lm; 28.0 W)
Montowana na strychu

TEMAT			 ARCHISTYL
REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ			
ADRES			BRANŻA ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU			SKALA 1:100
PAN INSTALACJI ODGROMOWEJ			
OPRACOWAŁ: mgr inż. BARTOSZ ZBROJA	upr. nr/specjalność MAP/0103/PBE/15 ELEKTRYCZNE	podpis	DATA 03.2022 r.
SPRAWDZIŁ:	upr. nr/specjalność	podpis	NR RYS. E-3
Pracownia Projektowa ARCHISTYL Paweł Orleń 38-600 Lesko ul. Słoneczna 6 www.archistyl.pl tel. +48 609 520 824			